

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-PL.АД67.В.00167/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010706

«DECORA S.A.»

Юридический адрес: ul. Pradzynskiego 24a, 63-000 Sroda Wlkr., Poland, ПОЛЬША.

Фактический адрес: ul. Pradzynskiego 24a, 63-000 Sroda Wlkr., Poland, ПОЛЬША,

телефон: +48 61 28 64 200, адрес электронной почты: cc@decora.pl

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DECORA S.A.»

Юридический адрес: ul. Pradzynskiego 24a, 63-000 Sroda Wlkr., Poland, ПОЛЬША.

Фактический адрес: ul. Pradzynskiego 24a, 63-000 Sroda Wlkr., Poland, ПОЛЬША,

телефон: +48 61 28 64 200, адрес электронной почты: cc@decora.pl

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, регистрационный номер RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г., орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное: плиты пористые из экструдированного полистирола т.м. «ARBITON», «UNDER FLOOR», толщины: 1 мм; 1,5 мм; 1,6 мм; 2 мм; 2,2 мм; 3 мм; 5 мм; 6 мм, выпускаемые по технической документации изготовителя.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.23.19.000

код ЕКПС:

Серийный выпуск

код ТН ВЭД России: 3921110000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ). Класс пожарной опасности материала- КМ4 (См. приложение - бланк № 0017360)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-11-15/2 от 15.11.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 11.07.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

18.11.2019

по

17.11.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-PL.AД67.В.00167/19

(обязательная сертификация)

№ 0017360

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (ДЗ)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – высокоопасные (ТЗ)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*С.А. Сапронова*  
подпись

С.А. Сапронова

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия